



Edité le : 24/07/2025

Rapport d'analyse Page 1 / 3

MAIRIE DE LA CELLETTE

63330 LA CELLETTE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

<b>Identification dossier :</b>	LSE25-98083	<b>Analyse demandée par :</b>	ARS DT du PUY-DE-DOME	
<b>Identification échantillon :</b>	<b>LSE2507-24115-2</b>	<b>N° Prélèvement :</b>	00218366	
<b>N° Analyse :</b>	00218884	<b>Nature:</b>	Eau de distribution	
<b>Point de Surveillance :</b>	BOURG	<b>Code PSV :</b>	<b>0000001387</b>	
<b>Localisation exacte :</b>	Mme Chaffraix, robinet mitigeur cuisine			
<b>Dept et commune :</b>	<b>63 LA CELLETTE</b>			
<b>Coordonnées GPS du point (x,y)</b>	<b>X :</b> 46,1030209000	<b>Y :</b>	2,7203558500	
<b>UGE :</b>	0181 - MAIRIE DE LA CELLETTE			
<b>Type d'eau :</b>	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE			
<b>Type de visite :</b>	D1	<b>Type Analyse :</b>	D11C+	
<b>Nom de l'exploitant :</b>	MAIRIE DE LA CELLETTE		<b>Motif du prélèvement :</b>	CS
<b>Nom de l'installation :</b>	63330 LA CELLETTE		<b>Type :</b>	UDI
<b>Prélèvement :</b>	LA CELLETTE		<b>Code :</b>	001360
	Prélevé le 17/07/2025 à 08h47 Réception au laboratoire le 17/07/2025 à 19h35			
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / MARQUET Stéphanie			
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine			
	désinfection à l'alcool			

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 17/07/2025 à 19h35

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Mesures sur le terrain</b>								
Température de l'eau	63D11C+> 21.7	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25	#
pH sur le terrain	63D11C+> 7.3	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0	6.5	9	#

.../...

Édité le : 24/07/2025

Identification échantillon : LSE2507-24115-2

Destinataire : MAIRIE DE LA CELLETTE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité		
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	63D11C+>	140	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	10		200	1100	#
Chlore libre sur le terrain	63D11C+>	0.09	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Chlore total sur le terrain	63D11C+>	0.11	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
<b>Analyses microbiologiques</b>										
Microorganismes aérobies à 36°C	63D11C+>	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Microorganismes aérobies à 22°C	63D11C+>	>300	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Bactéries coliformes	63D11C+>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000				0	#
Escherichia coli	63D11C+>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000		0			#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	63D11C+>	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2		0			#
<b>Caractéristiques organoleptiques</b>										
Aspect de l'eau	63D11C+>	0	-	Analyse qualitative						#
Odeur	63D11C+>	Chlore	-	Méthode qualitative						#
Saveur	63D11C+>	Chlore	-	Méthode qualitative						#
Couleur apparente (eau brute)	63D11C+>	< 5	mg/l Pt	Compareurs	NF EN ISO 7887	5			15	#
Couleur vraie (eau filtrée)	63D11C+>	< 5	mg/l Pt	Compareurs	NF EN ISO 7887	5				#
Turbidité	63D11C+>	< 0.10	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10			2	#
<b>Analyses physicochimiques</b>										
<b>Cations</b>										
Ammonium	63D11C+>	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.05			0.10	#
<b>Métaux</b>										
Arsenic total	63D11C+>	6	µg/l As	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	2	10			#
<b>COV : composés organiques volatils</b>										
<b>Solvants organohalogénés</b>										
Chlorure de vinyle	63D11C+>	0.27	µg/l	Purge and Trap /GC/MS	Méthode interne M_ET105	0.004	0.5			#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

63D11C+&gt; ANALYSE D1 + ARSENIC+CLVYL AVEC CHLORE (ARS63-2025)

Eau satisfaisant aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 les paramètres analysés.

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres suivants :

- Conductivité brute à 25°C sur le terrain

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Édité le : 24/07/2025

**Identification échantillon :** LSE2507-24115-2

Destinataire : MAIRIE DE LA CELLETTE

Sébastien GASPARD  
Responsable de laboratoire

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sébastien GASPARD', written over a faint, illegible stamp or background.